ROZDZIELNIA GŁÓWNA RG IP 43

OCHRONA DODATKOWA PRZED DOTYKIEM: POŚREDNIM – SZYBKIE WYŁĄCZENIE NAPIĘCIA W UKŁADZIE TN-C-S

"ROZDZIELNIA GŁÓWNA RG
POMIESZENIE ROZDZIELNI
W BUDYNKU TECHNOLOGICZNYM

Pi = 70,6 kW
Pz = 51,1 kW
Ib = 79,6 A
Pp = 60,0 kW

CZŁON ODBIORCZY

ELEWACJA





oświetlenia 24V	oświetlenia	gniazd 16a	wentylat.	gniazd 113 tzr.	ogrzewania										osuszacze powietrza	kompresor	oświetlenie studni		oświetlenie terenu	rodzaj instalacji
pom. 6	pom. 6, 7, 8	pom. 1÷6	pom. 1,3,5	pom. 4	pom. 2	pom. 6	pom. 7	pom. 8	pom. 7, 8	pom. 6	pom. 6	pom. 6	pom. 6	pom. 3, 4, 5	pom. 1, 2	pom. 6	pom. 6	SF 2 PACK	nz 2	nr 1		nr pomieszczenia
0,063	0,97	0,66	1,8	1,0	0,18	2,5	2,5	1,0	2,0	1,8	1,8	1,8	1,8	2,0	1,5	2×0,63=1,26	2×0,8=1,6	2,2	2×0,2 = 0,4		1,2	1 KW/ moc zainstalowana

UWAGA: 1. Obwód ogrzewania otwartego wiatrołapu został przeniesiony do rozdzielni RAKFA

2. Zasilenie pól wirowiskowych RG wykonuć do podłączenia siłki zasilającej - stanowiącej rezerwę RUV lampy UV oraz siłki zasilającej - stanowiącej rezerwę RAE

RG

Podstawa opracowania:
katalogi; obudowy - firma Hulanicki-Bednarek w Chełmie
wyposażenie - firma Legrand lub inne o parametrach równoważnych.

Parametry rozdzielni RG:

system rozdzielnic : HABeR-S			
napięcie znamionowe pracy	Ue	690V	
prąd znamionowy	Izn	250 A	
stopień ochrony	IP	43	
kolor	RAL	7032	
temperatura pracy		-5° do +40°C	
normy :		PN-EN 60439 1	
		PN-EN 60529	

wpisek zatwierdzono 31.09.2014
mgr inż. Kazimierz Roliński
Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacji elektrycznych
UAN 4224/7/7/87
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń

sprawdził mgr inż. Jerzy Chudawski inżynier elektryk
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych
Białystok 15-110 Wołodyjowskiego 25

obwód został przesłany do rozdzielni RAKFA

PRACOWNIA PROJEKTOWA „EKO-SANEL" SIEDLCE, UL. UNITÓW PODLASKICH 11/64

OBIEKT:	STACJA UZDATNIANIA WODY	INWESTOR	
LOKALIZACJA	WIELGOLAS DUCHNOWSKI, GMINA HALINÓW działki geod. nr 55/1, 55/2	GMINA HALINÓW	
STADIUM	P. B-W	BUDYNEK TECHNOLOGICZNY ROZDZIELNIA GŁÓWNA RG	NR RYS./nr str. 9/39.
PROJEKTANT	mgr inż. KAZIMIERZ ROLIŃSKI		B.S.
UPRAWNIENIA	UAN-4224/7/7/87, MAZ/IE/2346/01		08.2009.