

ZK.0161-04/12

ZARZĄDZENIE Nr 04/12
Dyrektora Zakładu Komunalnego w Halinowie
z dnia 30.01.2012 r.

w sprawie: procedury wstrzymania dostaw wody z wodociągu publicznego na wypadek pogorszenia się jakości wody przeznaczonej do spożycia

Na podstawie Art. 13 ust 9 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.06.123.858)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadzić Procedurę wstrzymania dostaw wody z wodociągu publicznego na wypadek pogorszenia się jakości wody przeznaczonej do spożycia, stanowiącą Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Procedura ma zastosowanie w działach organizacyjnych Zakładu Komunalnego w Halinowie, zajmujących się zagadnieniem objętym niniejszą procedurą.

§ 3

Powołać Zespół reagowania kryzysowego koordynujący działania objęte procedurą, w składzie:

1. Małgorzata Komuda-Ołowska – Przewodniczący Zespołu
2. Wiesław Kloch – Z-ca Przewodniczącego Zespołu
3. Katarzyna Rektus – Członek Zespołu
4. Iwona Zaciek – Członek Zespołu

§ 4

Traci moc Zarządzenie Nr 09/08 z dnia 19.06.2008 r.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Otrzymują:

➤ Członkowie Zespołu reagowania kryzysowego

DYREKTOR

mgr inż. Małgorzata Komuda-Ołowska

Procedura wstrzymania dostaw wody z wodociągu publicznego na wypadek pogorszenia się jakości wody przeznaczonej do spożycia

sporządził:

Referent ds. technicznych
i gospodarki wodno-ściekowej
S. Zaciek
inż. Iwona Zaciek

zatwierdził:

DYREKTOR
M. Komuda-Otowska
mgr inż. Małgorzata Komuda-Otowska

Spis treści

1. Przeznaczenie, cel
2. Zakres obowiązywania
3. Terminologia
4. Uwarunkowania ogólne, obowiązki stron
5. Opis postępowania

1. Przeznaczenie, cel

Przedmiotem niniejszej procedury jest określenie wymaganych standardów organizacyjno-technicznych związanych z wystąpieniem pogorszenia się jakości wody przeznaczonej do spożycia.

Jakość wody przeznaczonej do spożycia uregulowana jest aktualnie obowiązującymi przepisami:

- a) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 07.61.417),
- b) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.06.123.858),
- c) Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków zatwierdzony Uchwałą Nr XXII/201/08 Rady Miejskiej w Halinowie z 24.10.2008 r.

Celem niniejszej procedury jest określenie sposobu postępowania w przypadku pogorszenia jakości wody lub zanieczyszczenia wody powodującego konieczność wstrzymania jej dostaw do wodociągu publicznego.

Procedura zapewnia dostawę odpowiedniej jakości wody, a także ochronę interesów Odbiorców usług.

2. Zakres obowiązywania

Procedura ma zastosowanie w działach organizacyjnych Zakładu Komunalnego w Halinowie, zajmujących się zagadnieniem objętym niniejszą procedurą.

3. Terminologia

Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi:

- a) wodę w stanie pierwotnym lub po uzdatnieniu, przeznaczoną do picia, przygotowania żywności lub innych celów domowych, niezależnie od jej pochodzenia i od tego, czy jest dostarczana z sieci dystrybucyjnej, cystern, w butelkach lub pojemnikach,
- b) wodę wykorzystywaną przez przedsiębiorstwo produkcji żywności do wytworzenia, przetworzenia, konserwowania lub wprowadzania do obrotu produktów albo substancji przeznaczonych do spożycia przez ludzi;

Zakład – Zakład Komunalny w Halinowie, ul. 3-go Maja 8, 05-074 Halinów, stanowiący na terenie miasta i gminy Halinów przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne,

Dyrektor Zakładu – Kierownik Zakładu Komunalnego w Halinowie bądź osoba pełniąca jego funkcję lub upoważniona do pełnienia zastępstwa.

4. Uwarunkowania ogólne, obowiązki stron

Woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia

ludzkiego, substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu oraz nie ma agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia:

- podstawowe wymagania mikrobiologiczne,
- podstawowe wymagania chemiczne.

Ciągła kontrola jest integralną częścią zadań przedsiębiorstw wodociągowych zapewniającą wymaganą skuteczność procesów uzdatniania, odpowiednią jakość produkowanej wody i eliminację wtórnego jej zanieczyszczenia w sieci dystrybucyjnej.

W wypadku gdy woda dostarczana jest z sieci dystrybucyjnej, wartości parametrów jej jakości powinny odpowiadać wartościom normowanym w punkcie, na terenie lub w mieszkaniu, w którym wypływa ona z zaworów czerpalnych normalnie stosowanych do poboru wody przez ludzi.

Zadaniem Zakładu oraz organów Inspekcji Sanitarnej jest kontrola sanitarna zaopatrzenie ludności w wodę mająca na celu:

- zapewnienie ludności dobrej wody pod względem zdrowotnym,
- zapobieganie epidemiom wodnym i ogniskom chorób zakaźnych przenoszonych przez wodę,
- zapobieganie zatruciom i innym ujemnym skutkom, które mogą wystąpić w następstwie zanieczyszczenia wody substancjami chemicznymi.

Ocena przydatności wody przeprowadzana przez Zakład w ramach kontroli wewnętrznej, o której mowa w art. 5 ust. 1a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, obejmuje:

- 1) prowadzenie badań jakości wody:
 - a) w zakresie dotyczącym co najmniej parametrów objętych monitoringiem kontrolnym i przeglądowym określonym w załączniku nr 5 do w/w rozporządzenia,
 - b) z częstotliwością nie mniejszą niż określona w załączniku nr 6 do w/w rozporządzenia, gdy nie wystąpią okoliczności mogące spowodować zmianę jakości wody oraz
 - c) każdorazowo po wystąpieniu okoliczności mogących spowodować zmianę jakości wody, szczególnie jej pogorszenie;
- 2) niezwłoczne informowanie państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o pogorszeniu jakości wody do tego stopnia, że woda nie odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach nr 1-4 do rozporządzenia;
- 3) ustalanie harmonogramu pobierania próbek wody do badań, w ramach częstotliwości, w uzgodnieniu z państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym, tak aby terminy badania przeprowadzonego przez Inspekcję Sanitarną i Zakład były równomiernie rozłożone w czasie;
- 4) wykonanie przez Zakład stałych punktów czerpalnych służących do pobierania próbek wody.

5. Opis postępowania

1. Informacja o pogorszeniu jakości wody:
 - a) Uzyskanie informacji o pogorszeniu jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych i/lub fizyko-chemicznych od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim,
 - b) Uzyskanie informacji o pogorszeniu jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych i/lub fizyko-chemicznych w wyniku prowadzonej wewnętrznej

kontroli jakości wody, niezwłoczne przekazanie informacji Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Mińsku Mazowieckim.

2. Pracownik ds. technicznych i gospodarki wodno-ściekowej przekazuje informację Dyrektorowi Zakładu, Kierownikowi ds. technicznych i utrzymania ruchu oraz konserwatorowi SUW o pogorszeniu jakości wody, a w przypadku zagrożenia zdrowia i życia. Dyrektor Zakładu bądź Kierownik ds. technicznych i utrzymania ruchu nakazuje zamknięcie dopływu wody do Odbiorców usług.
3. Dyrektor Zakładu przekazuje telefonicznie informacji o pogorszeniu jakości wody (ewentualnym odcięciu dopływu wody do odbiorców):
 - Burmistrzowi Halinowa,
 - właściwym sołtysom,
 - strategicznym odbiorcom wody z terenu.
4. Dyrektor Zakładu informuje o pogorszeniu jakości wody i/lub wstrzymaniu dostaw wody wszystkich mieszkańców sołectw, w sposób zwyczajowo przyjęty.
5. Dyrektor Zakładu uruchamia w razie potrzeby organizację zastępczych punktów poboru wody, zwołując w tym celu zebranie zespołu reagowania kryzysowego w siedzibie Zakładu.
6. Kierownik ds. technicznych i utrzymania ruchu kieruje i nadzoruje prace związane z dostawą wody do zastępczych punktów poboru wody oraz jej poborem.
7. Pracownik ds. technicznych i gospodarki wodno-ściekowej informuje telefonicznie o zaistniałej sytuacji oraz o uruchomieniu zastępczych punktów poboru wody prezesów OSP, sołtysów wsi gminy Halinów oraz Pracownika ds. wojskowych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego Urzędu Miejskiego w Halinowie.
8. Pracownik ds. technicznych i gospodarki wodno-ściekowej umieszcza ww. informacje na stronie internetowej Zakładu, przesyła emailem do Urzędu Miejskiego ww. informacje z prośbą o jej umieszczenie na stronie internetowej Urzędu oraz wydaje pisemne zawiadomienie inkasentom w celu rozwieszenia ich na terenie miejscowości dotkniętych brakiem wody.
9. Dyrektor Zakładu, w porozumieniu z PPIS w Mińsku Mazowieckim podejmuje decyzję o przeprowadzeniu dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej, w której stwierdzono pogorszenie jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych oraz o ustaleniu działań naprawczych w przypadku pogorszenia parametrów fizyko-chemicznych.
10. Badanie jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizyko-chemicznych.
11. Przekazanie PPIS w Mińsku Mazowieckim, Burmistrzowi Halinowa oraz mieszkańcom informacji o właściwej jakości wody.
12. Uruchomienie dostawy wody.